

Aatest Romer GmbH
Gleis 1 5600 Lenzburg

Tel 062 891 33 49 Fax 062 891 33 69
aatest@aatest.ch www.aatest.ch

aatest
Asbest Analysen

Schulen Lupfig
Reto Schafroth
Breitenstrasse 21
5242 Lupfig

Bericht 193334

Seite: 1/2

Objekt Schulhaus Scherz, Deckenputze

Referenz

Auftragsumfang **Asbestanalyse**

Anfrage / Offerte

Auftraggeber Schulen Lupfig
Reto Schafroth
Breitenstrasse 21
5242 Lupfig

Rechn-Adr. Schulen Lupfig
Reto Schafroth
Breitenstrasse 21
5242 Lupfig

Anspr. Kunde Reto Schafroth

eMail

unser Zeichen suei

Auftragserteilung 03.06.2019

Probeneingang 03.06.2019

Bemerkung -

Lenzburg, 05.06.2019



Susanne Eich



Analyse Auswertung

Probe Nr. Position	Kundenbezeichnung Material	Farbe	Asbesttyp andere Fasern	Asbestanteil Hinweis
Probe 1	UG, Deckenputz		-	n.n.
Pos 1	Putz / Spachtel	hellgrau	-	OA
Probe 2	EG, Deckenputz		-	n.n.
Pos 2	Putz / Spachtel	hellgrau	-	OA
Probe 3	OG, Deckenputz		-	n.n.
Pos 3	Putz / Spachtel	hellgrau	-	OA

Hinweise zu den Ergebnissen

OA Materialien oder Probe ohne Asbest Es besteht kein Handlungsbedarf bezüglich Asbest.